

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista
dispensa@pedrinhaspaulista.sp.gov.br
Proc. Adm.: 3451/2025
Prazo final de cotação:02/09/2025

Setor: Departamento de Compras
(18) 3375-9090
(obrigatório constar no orçamento)

Objeto:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação e instalação de 02 (dois) geradores de energia para atender as festividades de 73 anos de aniversário do município de Pedrinhas Paulista/SP, nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025. Segue descrição logo abaixo.
----------------	---

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail

Item	Quant.	Unid.	Descrição:	Valor Total R\$
1	2	Unid.	Prestação de serviço de locação e instalação de geradores de energia de 260KVA, com as seguintes especificações: medindo 220v entre fase e neutro, 380v entre fase e fase, 0v entre neutro e terra, com uma intermediária/caixa de passagem contendo 3 fases + neutro + terra (vindo do gerador), no lado esquerdo do palco para ligação do equipamento da banda (tendo a visão do ARTISTA como referência). Além do gerador é necessário um transformador - isolador de 100KVA para ligar o sistema de led. Sendo 01 (um) gerador para SOM, LED e ILUMINAÇÃO e outro gerador somente STAND BY.	
Total R\$				

Observação: os geradores deverão estar aterrados em sua carcaça. O aterramento deve ser feito em T-N-S, em delta, para o aterramento devido dos sistemas e estruturas. Todos os sistemas e estruturas devem compartilhar o mesmo terra para que não haja diferença de potencial. Todos os sistemas precisam ter uma via de aterramento separada do sistema até o delta.
É OBRIGATÓRIO a presença de pelo menos 01 (um) técnico responsável pelos geradores de plantão o tempo todo no local do evento (desde o momento da entrega da instalação até o final da operação no dia do evento). Este técnico deverá ser totalmente capacitado a operar as máquinas e resolver qualquer situação diversa apresentada por elas, além de estar com telefone disponível.
A área de geradores deve ser cercada e sinalizada com placas de "perigo", "alta tensão" e "risco de choque", e seu acesso só deve ser permitido a quem precisar acessar além do geradorista de plantão.
Quando os geradores pernitem no local do show na noite anterior, deverá contar com a presença de um segurança para se certificar de que nada será mexido.
A área de geradores deve contar com pelo menos 02 (dois) extintores de incêndio, 01 (um) de CO₂ e 01 (um) de pó químico.

Condições de Pagamento: em até 10 (dez) dias após o evento.

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura